

АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

г. Инза

«11» января 2019 г.

Муниципальное образование «Инзенский район», от имени которого выступает Администрация муниципального образования «Инзенский район», в лице Главы Администрации муниципального образования «Инзенский район» Александр Иванович Макаров, действующий на основании Устава муниципального образования «Инзенский район», именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КИТ-Энергия», в лице директора Садыкова Рустама Фазиловича, действующего на основании Устава Общества, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением № 1 от «11» августа 2017 г. Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы в отношении Объекта Соглашения:

№	Наименование объекта	Наименование работ	Единица измерения	Объем/ количество выполненных работ	Стоимость (тыс.руб.) включая НДС (18%)
I	Котельная №1,	Ульяновская обл., г. Инза	ул. Школьная,99		
1	Котельная № 1	установка узла учета тепловой энергии	Узел учета – 1 ед.	50%	90,00
2	Котельная № 1	модернизация тепловых сетей (изоляционные работы), надземная прокладка	2д159 - 140м. 2д125,0 - 134,0м. 2д108,0-1202,0м. 2д76 - 360,0м. 2д57 - 656,0м. 2д45 - 98м.	100%	245,5
3	Котельная № 1	замена запорной арматуры	ду159 - 6 шт. ду108 - 8 шт. ду80 - 8 шт. ду57 - 14 шт.	100%	226,5
4	Котельная № 1	установка автоматики и защиты	1 ед.	100%	520,00
5	Котельная № 1	установка автоматической ХВО	1 ед.	100%	230,00
II	Котельная № 2	Ульяновская обл., г. Инза	пер. Советский, 17		
6	Котельная № 2	установка узла учета тепловой энергии	Узел учёта – 1 ед.	50%	300,00
7	Котельная № 2	замена 4-х сетевых насосов	4 ед.	100%	620,00

8	Котельная № 2	установка автоматической ХВО			
9	Котельная № 2	модернизация тепловых сетей (изоляционные работы). надземная прокладка	2д325 - 465м. 2д273 - 173м. 2д219 - 74м. 2д159 - 649м. 2д133,0 - 30,0м. 2д125,0 - 276,0м. 2д108,0 - 564м. 2д89 - 151,0м. 2д76 - 573,0м. 2д57 - 1175,0м. 2д45 - 378м.		
10	Котельная № 2	замена запорной арматуры	ду300 - 4 шт. ду250 - 6 шт. ду200 - 6 шт. ду150 - 8 шт. ду108 - 64 шт. ду80 - 32 шт. ду57 - 98 шт.	100%	200,00
III	Котельная № 3	Ульяновская обл., г. Инза	ул. Шоссейная, 81		
11	Котельная № 3	замена запорной арматуры	ду150 - 4 шт. ду108 - 16 шт. ду80 - 12 шт. ду57 - 16 шт.	100%	60,00
IV	Котельная № 5	Ульяновская обл., г. Инза	ул. Транспортная 15Б		
12	Котельная № 5	модернизация тепловых сетей (изоляционные работы), надземная прокладка	2д325 - 350м. 2д219 - 679м. 2д159 - 1174м. 2д133,0 - 95,0м. 2д125,0 - 775,0м. 2д108,0 - 3339м. 2д89 - 728,0м. 2д76 - 1712,0м. 2д57 - 2323,0м. 2д45 - 1415м.	100%	806,8
13	Котельная № 5	замена запорной арматуры	ду300 - 6 шт. ду250 - 8 шт. ду200 - 8шт. ду150 - 14 шт. ду108 - 72 шт. ду80 - 36 шт. ду57 - 78 шт.	100%	321,6
V	Котельная № 6	Ульяновская обл., г. Инза	ул. Кянжина, 1Б		
14	Котельная № 6	установка узла учета тепловой энергии	Узел учета – 1 ед.	50%	300,00
15	Котельная № 6	модернизация тепловых сетей (изоляционные работы), подземная прокладка Ду 159 по ул. 7-й Микрорайон от ТК36А до	пог.м. в 2х трубном исчислении, 220	100%	770,00

		ТК28			
16	Котельная № 6	модернизация тепловых сетей (изоляционные работы), надземная прокладка	2д273 - 1626м. 2д219 - 449м. 2д159 - 2184м. 2д133,0-1572,0м. 2д108,0 - 2547м. 2д89 - 606,0м. 2д76 - 835,0м. 2д57 - 1094,0м. 2д45 - 505м.	100%	732.2
17	Котельная № 6	замена запорной арматуры	ду300 - 6 шт. ду250 - 8 шт. ду200 - 8шт. ду150 - 12 шт. ду108 - 64 шт. ду80 - 36 шт. ду57 - 78 шт.	100%	144.3
VI	Котельная №10	Ульяновская обл., г. Инза	ул. Санаторная, 34Г		
18	Котельная № 10	модернизация тепловых сетей (изоляционные работы), надземная прокладка	2д108 - 988,0м. 2д76,0 - 108,0м. 2д57 - 118,0м. 2д45 - 107м.	100%	154.14
VI I	Котельная № 16	Ульяновская обл., р.п. Глотовка	ул. Садовая, 36		
19	Котельная № 16 р.п. Глотовка	модернизация тепловых сетей (изоляционные работы), подземная прокладка	2д159 - 85м. 2д108,0 - 128м. 2д76 - 100,0м. 2д57 - 38,0м. 2д45 - 30,0м.	100%	104,9
20	Котельная № 16 р.п. Глотовка	замена запорной арматуры	ду150 - 4 шт. ду108 - 4 шт. ду80 - 4 шт. ду57 - 6 шт.	100%	92,3
VI II	Котельная № 17	Ульяновская обл., р.п. Глотовка	ул. Советская, 49		
21	Котельная № 17 р.п.Глотовка	модернизация тепловых сетей (изоляционные работы), подземная прокладка	2д159 - 50м. 2д57 - 140,0м.	100%	123,3
22	Котельная № 17 р.п.Глотовка	замена запорной арматуры	ду150 - 4 шт. ду57 - 4 шт.	100%	96,00
IX	Котельная с. Репьевка Ж/д	Ульяновская обл., с. Репьевка	ул. Советская, 4А		
23	Котельная с. Репьевка	замена запорной арматуры	ду57 - 4 шт.	100%	24,00
24	Котельная с. Репьевка	модернизация тепловых сетей (изоляционные работы), подземная прокладка	2д89 - 298,0м. 2д57 - 55,0м.	100%	31,4
25	Котельная с. Репьевка	замена запорной арматуры	ду89 - 4 шт. ду57 - 4 шт.	100%	42.00

X	Котельная с. Труслейка	Ульяновская обл., с. Труслейка	ул. Луговая. 103А		
26	Котельная с.Труслейка	замена запорной арматуры	ду57 - 6 шт.	100%	24,00

2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок, кроме позиций № 1, № 6, № 14, которые выполнены на 50%. Установка узлов учёта тепловой энергии будет осуществлена после окончания отопительного сезона 2018 – 2019 гг. в соответствии с гарантийным письмом ООО «КИТ-Энергия» от 11.01.2019 года № 1/КС

Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ кроме позиций № 1. № 6. № 14 претензий не имеет.


3. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Глава Администрации
муниципального
образования
«Инзенский район»

_____ А.И. Макаров

М.П.

Директор
ООО «КИТ-Энергия»


_____ Садыков Р.Ф.

М.П.

Инженер
Р.Ф. Садыков
Труслейка